

工事名 : 大畑第一地区国道 283 号污水管布設工事 (その 1)

入札日時 : 令和 4 年 4 月 21 日

質問事項 1 : 土工標準構造図に「機械埋戻 (良質土)」と記載されていますが、埋戻し材料の種類及び土量変化率を教えてくださいませんか。

回 答 1 : 埋戻し材料は、礫質土、岩塊・玉石を想定しています。また、掘削土の土量変化率 (締固め率) は 0.9 です。

質問事項 2 : 土工標準構造図に「機械埋戻 (砂)」と記載がありますが、設計書ではどの部分に見込んでおりますでしょうか。

回 答 2 : 1 次単価表第 6 号に見込んでおります。

質問事項 3 : 建て込み簡易土留の土留賃料算定に係る数量等を教えてくださいませんか。

回 答 3 : 1 次単価表第 7 号土留賃料算定に係る供用日数は 75.30 日、  
1 次単価表第 16 号土留賃料算定に係る供用日数は 15.00 日となります。