回　答　書

令和5年4月27日

釜石市総務企画部財政課

教育センター改修（電気設備）工事（その２）

設計図書等に関する質問書について下記のとおり回答します。

質問１	既存分電盤L-2及びL-4に関して既設埋め込みボックス再利用と有りますが この2面に関しては内機交換等の改修工事が必要ということでしょうか。 設計書には数量の記載がございませんので、不要として宜しいでしょうか
回答１	内機交換等の改修工事は、必要ありません。
質問２	既設電灯盤撤去として3-C教室とありますが電気図に記載が見当たりません 仕様等ご指示ください。
回答２	対象は、図面番号Ｅ－２７に記載がある分電盤となります。 仕様は、下記とおりです。 ・Ｗ５００ｍｍ×Ｈ６００ｍｍ×Ｄ１２０　屋内露出壁掛型 ・主幹ブレーカー　３Ｐ６０Ａ ・分岐ブレーカー　２Ｐ２０Ａ×１１回路