

平成29年度実績 燃焼室ガス温度

測定位置: 燃焼室出口

単位: °C

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	981	985	983	965	986	962	954	959	986	977	976	982	850°C以上
	最少	956	937	919	916	919	888	926	902	943	940	923	953	
	平均	971	965	953	947	957	937	942	939	961	960	945	967	
2号炉	最大	978	980	982	979	980	990	989	990	985		996	995	850°C以上
	最少	962	948	941	943	908	971	958	906	966		941	977	
	平均	973	969	967	966	961	979	971	970	976		975	985	

連続ガス分析計による記録数値

平成29年度実績 集塵器入口ガス温度

測定位置: 集塵器入口

単位: °C

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200°C以下
	最少	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
	平均	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	
2号炉	最大	160	160	160	160	160	160	160	160	160		160	160	200°C以下
	最少	160	160	160	160	160	160	160	160	160		160	160	
	平均	160	160	160	160	160	160	160	160	160		160	160	

連続ガス分析計による記録数値

平成29年度実績 一酸化炭素濃度(煙突)

測定位置: 煙突

単位: ppm

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準値
1号炉	最大	9.6	13.1	13.5	10.4	9.8	9.9	9.4	8.0	9.9	10.3	8.1	10.0	30ppm以下
	最少	4.5	6.0	4.4	7.4	6.2	7.6	3.2	2.5	5.8	4.3	5.7	1.9	
	平均	6.5	7.8	7.1	8.6	8.0	8.5	7.2	5.5	7.5	7.4	6.6	5.7	
2号炉	最大	9.7	6.4	5.6	6.0	6.1	7.2	8.2	6.6	6.6		10.6	10.0	30ppm以下
	最少	2.0	1.5	1.6	2.7	1.8	3.7	1.8	2.7	2.6		1.0	3.2	
	平均	4.3	3.7	3.4	4.3	3.9	5.5	4.5	4.7	5.1		6.6	7.1	

連続ガス分析計による記録数値

平成29年度実績 排ガス測定結果

測定位置: 煙突

		1回目	2回目	管理基準値
サンプリング月日		平成29年4月5、24日	平成29年10月3、19日	
結果判明月日		平成29年4月12日、5月8日	平成29年10月16日、31日	
ばいじん	1号炉	<0.0003g/m ³ N	<0.0004g/m ³ N	0.02g/m ³ N以下
	2号炉	<0.0003g/m ³ N	<0.0005g/m ³ N	

測定位置: 煙突

		1号炉	管理基準値
サンプリング月日		平成29年10月19日	
結果判明月日		平成29年11月16日	
ダイオキシン類		0.000075	0.1ng-TEQ/m ³ N

測定位置: 煙突

		1回目	2回目	管理基準値
サンプリング月日		平成29年4月5、24日	平成29年10月3、19日	
結果判明月日		平成29年4月12日、5月8日	平成29年10月16日、31日	
塩化水素	1号炉	6ppm	<6ppm	80ppm以下
	2号炉	5ppm	<8ppm	

測定位置: 煙突

		2号炉	管理基準値
サンプリング月日		平成29年10月3日	
結果判明月日		平成29年10月30日	
ダイオキシン類		0.00052	0.1ng-TEQ/m ³ N

測定位置: 煙突

		1回目	2回目	管理基準値
サンプリング月日		平成29年4月5、24日	平成29年10月3、19日	
結果判明月日		平成29年4月12日、5月8日	平成29年10月16日、31日	
硫黄酸化物	1号炉	9ppm	2ppm	50ppm以下
	2号炉	7ppm	5ppm	

※測定回数について

大気汚染防止法並びに廃棄物処理法の定めにより
左記4種類は、年2回、ダイオキシン類は年1回としています。
いずれも第三者機関による測定結果です。

測定位置: 煙突

		1回目	2回目	管理基準値
サンプリング月日		平成29年4月5、24日	平成29年10月3、19日	
結果判明月日		平成29年4月12日、5月8日	平成29年10月16日、31日	
窒素酸化物	1号炉	75ppm	29ppm	100ppm以下
	2号炉	59ppm	61ppm	