

平成30年12月6日

各位

岩手沿岸南部広域環境組合

管理者 釜石市長 野田 武則

岩手沿岸南部クリーンセンター入浴設備での水質検査結果について

岩手沿岸南部広域環境組合が管理する入浴設備で定期レジオネラ属菌検査を実施したところ、浴槽から基準値を超えるレジオネラ属菌が検出されましたが、改善作業を行い、検査をしたところレジオネラ属菌は検出されませんでしたのでお知らせします。

1 施設名称

岩手沿岸南部クリーンセンター

2 施設所在地

岩手県釜石市大字平田第3地割81番地3

3 改善作業について

浴室及び浴槽の清掃、貯湯槽の清掃、配管の洗浄

4 レジオネラ属菌の検査結果

測定箇所（浴槽等）	測定結果	評価	採水月日	結果判明月日
男子浴槽	10CFU/100mℓ未満	基準適合	11月29日	12月6日
女子浴槽	10CFU/100mℓ未満	基準適合		
男子シャワー	10CFU/100mℓ未満	基準適合		
女子シャワー	10CFU/100mℓ未満	基準適合		

*浴槽水等のレジオネラ属菌の基準値は、10CFU未満/100mℓ（公定検査の結果、菌未検出の意味）

（単位：CFU：colony forming unit 集落形成単位）

5 浴場開放日

平成30年12月10日（月）午前10時～

岩手沿岸南部広域環境組合 事務局

担当：伊藤 康一

〒026-0001 釜石市大字平田 3-81-3

TEL 0193-27-7020 FAX 0193-27-7022

E-mail:enkankumi3@aurora.ocn.ne.jp